



ประกาศชี้แจงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ รฟฟท.ช/๖๕๐๐๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ สำนักงานที่สถานีกลางบางซื่อ

ตามประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ตามที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ รฟฟท.ช/๖๕๐๐๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ สำนักงานที่สถานีกลางบางซื่อ

โดยมีผู้ประสงค์จะเสนอราคา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. AHU: Brand, Type, Temp CHS/CHR

๒. Duct: แผ่นสังกะสี หนา > ๐.๕๓ mm., แบบสี่เหลี่ยม, ฉนวน Fiberglass: ความหนา, สเปค, หัวจ่ายแบบสี่เหลี่ยมใบซ้อน

๓. ท่อน้ำเย็น: ERW BSP ASTM Gr.A, ฉนวน Closed Cell : ความหนา, สเปค, ตั้งแต่ ๒-๑/๒” เป็นหน้าแปลน นอกนั้นเกลียว, แรงดัน Working Pressure, หน้าแปลน ๑.๕ เท่า, ประเก็น Neoprere Rubber ติดสำเร็จ

๔. วาล์ว: ชนิดวาล์วเข้า-ออก AHU, สเปควาล์ว

๕. EF: แบบฝังฝ้า > ๖ นิ้ว, Flow ๑๐๐ CFM., ใช้ Power Supply จากแหล่งไหน

๖. ขอบแบบที่ชัดเจน: PDF/CAD.

๗. ตำแหน่งห้องไฟฟ้าในแบบทุก ZONE

๘. Temp Control & Sensor ติดตั้งตำแหน่ง Duct or Room

๙. มี BOQ. Blank form หรือไม่

๑๐. ฝ้าเดิมเป็นประเภทใด ติดตั้งส่งมอบงานมาแล้วหรือไม่

๑๑. เวลาที่ทำงานได้ต่อเนื่อง โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้ว่าจ้าง คือเวลาใด

๑๒. วันที่เข้าดูพื้นที่ ที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ

รฟฟท. ขอชี้แจง ดังนี้

ข้อ ๑ - ๕, ๘.

ตามรายละเอียดและขอบเขตงาน ข้อ ๕ ขอบเขตงาน ระบุว่า “...การออกแบบในการติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นชนิดคอยล์น้ำเย็นต่อท่อลม อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ส่วนควบยกชุด) ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ตลอดจนพัฒนาบรรยากาศ อีกทั้งเก็บงานความเรียบร้อยของงานฝ้าใหม่ทั้งหมด เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องดังกล่าว ซึ่งผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการ จัดทำแผนงาน และจัดหาบุคลากร วัสดุ สิ้นเปลือง อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ อุปกรณ์เฉพาะทาง และอื่นๆ ให้งานจ้างดังกล่าวสำเร็จ

ครบถ้วน...

ครบถ้วน โดยคำนวณปริมาณงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณีเอง...” ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาที่จะต้องดำเนินการออกแบบฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีวิศวกรลงนามรับรองการออกแบบงานไฟฟ้าและงานเครื่องกล รวมถึงงานโครงสร้าง

ข้อ ๖. แบบตัวอย่างแนวทางการปรับปรุงระบบปรับอากาศ สำนักงาน ที่ สถานีกลางบางซื่อ ตามส่งที่ส่งมาด้วย (ภาคผนวก ตัวอย่างแบบที่ชัดเจนขึ้น, แบบพื้นที่ เพิ่มเติม)

ข้อ ๗. ตำแหน่งห้องไฟฟ้า ตามส่งที่ส่งมาด้วย (ภาคผนวก ตัวอย่างแบบที่ชัดเจนขึ้น, แบบพื้นที่ เพิ่มเติม)

ข้อ ๘. BOQ.Blank Form สามารถใช้รูปแบบของผู้เสนอราคาได้ ตามที่ดำเนินการออกแบบและต้องการนำเสนอในติดตังฯ เพื่อคำนวณปริมาณงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ข้อ ๑๐. ฝ้าเพดานแขวน (T-bar)

ข้อ ๑๑. ตามรายละเอียดและขอบเขตงาน ข้อ ๑๒ ระยะเวลาดำเนินงาน “...สามารถปฏิบัติงานได้ในช่วงเวลา ๐๐ : ๓๐ – ๐๕ : ๓๐ น. หรือ ๒๔ ชั่วโมงแต่การปฏิบัติงานต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างหรือรบกวนต่อการบริหารจัดการเดินรถ ตลอดจนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้เมื่อผู้ว่าจ้างอนุญาตแล้วเท่านั้น...”

ข้อ ๑๒. เข้าดูพื้นที่ ที่สถานีกลางบางซื่อ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคาร สถานีกลางบางซื่อ ประตู ๑ ชั้น ๒

หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาสามารถ สํารวจ ตรวจสอบ พื้นที่ ที่ สถานีกลางบางซื่อ สําหรับการออกแบบในการติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นชนิดคอยล์น้ำเย็นต่อท่อลม อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ส่วนควบยกชุด) ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ตลอดจนพัดลมระบายอากาศ อีกทั้งเก็บงานความเรียบร้อยของงานฝ้าใหม่ทั้งหมด เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องสำนักงานดังกล่าว ซึ่งผู้เสนอราคาต้องบริหารจัดการ จัดทำแผนงาน และจัดหาบุคลากร วัสดุสิ้น อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ อุปกรณ์เฉพาะทาง และอื่นๆ ให้งานจ้างดังกล่าวสำเร็จครบถ้วน โดยคำนวณปริมาณงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด